

[Logo]:
ISOVER
SAINT-GOBAIN

Azuqueca de Henares, 5 grudnia 2013r.

Dotyczy: BH RES

TEMAT: ZGODNOŚĆ Z NORMĄ UNE EN 13403

Saint Gobain Cristaleria S.L. zaświadcza na podstawie wyników badań przeprowadzonych w niżej wymienionych laboratoriach, że nasze produkty CLIMAVER, w szczególności

CLIMAVER A2 Neto
CLIMAVER A2 Apta

posiadają właściwości zgodne z określonymi w normie UNE EN 13403.

Badanie korozyjne	CETIAT nr 1014160-1	Sierpień 2010
Badanie ciśnieniowe	CETIAT nr 1014160-6	Wrzesień 2010
Badanie szczelności	CETIAT nr 1014160-4	Wrzesień 2010
Badanie odporności na wewnętrzne czyszczenie	BMS Technologies	Wrzesień 2010
Wzrost drobnoustrojów	AIDIMA 130109-01	Marzec 2013
Odporność na parę wodną	CEIS LAT 0040/10	Marze 2013

Wyniki badań uzyskano na podstawie produktów z wełny szklanej posiadających takie same właściwości jak wyżej wymienione produkty.

[nieczytelny podpis]
Alfonso Diez Monforte
Certyfikacja Przemysłowa
alfonso.diez@saint-gobain.com

[Odcisk okrągłej pieczętki]: Saint Gobain Cristaleria S.L., Azuqueca de Henares (Guadalajara)

Saint Gobain Cristaleria S.L.

Avida. Del Vidrio s/n 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara) Tel. 949268398 Fax 914057698

Ja, Monika Malicka, tłumacz przysięgły języka angielskiego, zaświadczam niniejszym zgodność powyższego tłumaczenia z okazanym mi dokumentem w języku angielskim.

Nr rep. 835/2013

Rzeszów, 20 grudnia 2013 r.



Tłumacz przysięgły języka angielskiego
Monika Malicka
Kielanówka 35A/13, 35-106 Rzeszów
tel. 608 484 168, monika.ficek@interia.pl
NIP: 813-297-30-86 • Regon 180260230