

Tłumaczenie poświadczone z języka hiszpańskiego.

[W nawiasach kwadratowych przypisy tłumacza]

[Symbol UE]

0099

CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

0099/CPR/A43/0489

Zgodnie z Regulaminem Produktów Budowlanych (UE) 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z 9 marca 2011 r., instytucja zwana AENOR (nr 0099) wydała niniejszy certyfikat dla

SAINT-GOBAIN ISOVER IBERICA, S.L

Z siedzibą w: CL PRINCIPE DE VERGARA, 132 28002 MADRID
(Hiszpania)

Produkt budowlany: Wełna mineralna stosowana w budownictwie oraz instalacjach przemysłowych

Norma zharmonizowana: EN 14303:2009

Marka handlowa: CLIMAVER PLUS R

Dodatkowe informacje w aneksie do Certyfikatu

Wyprodukowano w: AV DEL VIDRIO, S/N 19200 AZUQUECA DE HENARES
(Guadalajara - Hiszpania)

System certyfikacji: W celu uzyskania niniejszego Certyfikatu, zastosowano wszystkie dyspozycje systemu 1 w celu ewaluacji i weryfikacji właściwości użytkowych i ich trwałości, zgodnie z treścią Aneksu ZA wymienionej zharmonizowanej normy. Produkt spełnia wszystkie wymienione w niej wymagania.

Niniejszy certyfikat został przyznany pierwszy raz z datą wydania wskazaną poniżej i będzie obowiązywał do upływu daty ważności, zawsze, o ile nie zostały zmienione metody prób oraz wymogi kontroli produkcji w fabryce, włącznie z normą zharmonizowaną do ewaluacji zadeklarowanych właściwości użytkowych, a produkt oraz warunki produkcji nie zostały znacząco zmienione.

Data wydania: 2014-11-28

Data modyfikacji: 2014-11-28

Data ważności: 2015-11-28

[Pieczęć]: AENOR, Hiszpańskie Stowarzyszenie Normalizacji i Certyfikacji.

Avelino BRITO MARQUINA, Dyrektor Generalny AENOR, [podpis nieczytelny].

AENOR Hiszpańskie Stowarzyszenie Normalizacji i Certyfikacji
Instytucja Kontroli akredytowana przez ENAC z akredytacją Nr OC-P/137

Génova,6 28004 Madrid. España
Tel. 902 102 201 - www.aenor.es

Ja, mgr Dorota Baranowska, Tłumacz Przysięgły Języka Hiszpańskiego, wpisana na listę Tłumaczy Przysięgłych Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej pod nr TP/953/05, oświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia z przedstawionym mi oryginałem dokumentu (Certificado) w języku hiszpańskim.

Rzeszów, dnia 02.12.2014 r.
Nr Rep.: 14/12/16



Tłumaczenie poświadczane z języka hiszpańskiego.

[W nawiasach kwadratowych przypisy tłumacza]

CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

0099/CPR/A43/0489

ANEKS DO CERTYFIKATU

Zakres grubości /mm/:	25
Powłoka Strony A:	Folia aluminiowa wzmocniona papierem Kraft i matą szklaną
Reakcja na ogień dla produktów wypuszczonych na rynek / strona A/:	B-s1, d0
Powłoka Strony B:	Folia aluminiowa wzmocniona papierem Kraft
Reakcja na ogień dla produktów wypuszczonych na rynek / strona B/:	B-s1, d0
Kod opisujący:	MW-EN 14303-T5-MV1
Średnia temperatura (°C) / Przewodność cieplna (W/mK):	10 / 0,032 20 / 0,033 40 / 0,036 60 / 0,038

[Pieczęć]: AENOR, Hiszpańskie Stowarzyszenie Normalizacji i Certyfikacji.

Data wydania: 2014-11-28
Data zmiany: 2014-11-28
Data ważności: 2015-11-28

AENOR Hiszpańskie Stowarzyszenie Normalizacji i Certyfikacji Génova,6 28004 Madrid. España
Tel. 902 102 201 - www.aenor.es

Institucja Kontroli akredytowana przez ENAC z akredytacją Nr OC-P/137

Ja, mgr Dorota Baranowska, Tłumacz Przysięgły Języka Hiszpańskiego, wpisana na listę Tłumaczy Przysięgłych Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej pod nr TP/953/05, oświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia z przedstawionym mi oryginałem dokumentu (Certificado) w języku hiszpańskim.
Rzeszów, dnia 02.12.2014 r.
Nr Rep.: 14/12/17

