



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY**

**HK/B/0232/01/2011**

**HYGIENIC CERTIFICATE**

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Izolowane płyty kanałowe:  
CLIMAVER A2 BLACK, CLIMAVER A2 PLUS, CLIMAVER B BLACK,  
CLIMAVER B PLUS, CLIMAVER DECO**

Zawierający / containing: włókno szklane, żywicę fenolowo-formaldehydową, aluminium

Przeznaczony do / destined: stosowania w nadmuchowych instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w tym w obiektach szpitalnych oraz przemysłowych w tym branży spożywczej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

W obiektach służby zdrowia nie mogą być używane w przewodach doprowadzających powietrze do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych.  
Stosować zgodnie z instrukcją producenta.

Wytwórca / producer:

SAINT-GOBAIN CRISTALERIA S.A. - ISOVER  
28046 Madryt  
P de la Castellana n 77 Pl. 12, Hiszpania

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

"BH-RES" Mędrak i wspólnicy Sp. j.  
35-205 Rzeszów  
ul. Torowa 3

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2016-02-25 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.  
The certificate loses its validity after 2016-02-25  
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 25 lutego 2011

The date of issue of the certificate: 25th February 2011

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik  
Zakładu Higieny Komunalnej

*Bożena Krogułska*  
dr Bożena Krogułska

proj. T. Podsiady