

Información de Resultados de Ensayo

Information of test results

La información reflejada en este documento tiene
ÚNICAMENTE carácter informativo.
Information included in this document has **SOLELY** informative nature.

Los resultados definitivamente válidos son los que figurarán en los correspondientes Informes Técnicos emitidos por AFITI-LICOF.
Definite valid results shall be published in the corresponding Technical Reports issued by AFITI-LICOF.

[Referencias Informes de Ensayo: **1597T08**
Test reports references: **1597T08-2]**
[Referencia Informe de Clasificación: **1597T08-3]**
Classification report reference: **1597T08-3]**

SOLICITANTE - APPLICANT

SAINT-GOBAIN CRISTALERÍA S.A.

Pº de la Castellana, 77
E-28046- MADRID

Ensayo: Ensayos de reacción al fuego según normas UNE-EN ISO 11925-2:2002 y UNE-EN 13823:2002
Test Reaction to fire test according to UNE-EN ISO 11925-2:2002 and UNE-EN 13823:2002 Standards

Fechas de ensayo: 16-sep-08
03-sep-08 y 16-sep-08
Test dates: 16th-Sep-08
03th-Sep-08 and 16th-Sep-08

Muestra:
Specimen

Panel rígido de lana mineral revestido por una cara (cara expuesta) con un complejo de aluminio, adhesivo, papel kraft, malla de fibra de vidrio y polietileno; y por la otra cara (cara no expuesta) revestido con un velo de fibra de vidrio negro.

Mineral wool rigid panel faced by one side (exposed face) with a complex of aluminium, adhesive, kraft paper, glass fiber mesh and polyethylene, and faced with a black glass fiber veil by the other side (not exposed face).

Fabricante: Saint-Gobain Cristalería, S.A.

Manufacture:

Referencia: "CLIMAVER PLATA BLACK"

Reference:

Clasificación de la Reacción al Fuego según UNE-EN 13501-1:2007 Reaction to Fire Classification according to UNE-EN 13501-1:2007

B-s1,d0

Toledo, 14 de enero de 2009
Toledo, 14th of January of 2009



Documento Firmado Digitalmente
Document Signed Digitally

Fdo: Antonio Galán Penalva
Técnico de laboratorio de Reacción al Fuego
Technician of Reaction to Fire Laboratory



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

LICOF: Laboratorio Oficial de Ensayos.
R.D. 1614/1985 de 1 de agosto.
O.M. de 21 de mayo 1991.

MINISTRY OF INDUSTRY, TOURISM AND TRADE
LICOF: Official Test Laboratory.

R.D. 1614/1985 of 1 of August & O.M. of 21 of May 1991.

SEDE SOCIAL Y LABORATORIOS
HEAD OFFICE & LABORATORIES

Dirección
Address Camino del Estrechillo, 8
E-28500 Argana del Rey
MADRID
Tel./Phone +34 918 713 524
Fax +34 918 712 005

E-mail licof@afiti.com
Web www.afiti.com

SEDE CENTRAL Y LABORATORIOS
CENTRAL OFFICE & LABORATORIES

C/ Río Estenilla, s/n
Pol. Ind. Sta. Mª de Benquerencia
E-45007 TOLEDO
+34 925 231 559
+34 925 240 679

afiti@afiti.com

Hoja 1 de 1
Page 1 of 1
IPG11002.R03