INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1

Zakład Badań Ogniowych, ul. Ksawerów 21 02-656 Warszawa, Tel. 848-23-07, Fax 847-23-11

KLASYFIKACJA OGNIOWA

w zakresie niepalności
NP-908.4.1/03/AK (zastępuje NP-908.4/03/AK)

Zleceniodawca:	**Firma Handlowa BH-Res** **ul. Zelwerowicza 4** **35-601 Rzeszów**
Nr umowy:	NP-908/P/03/AK
Przedmiot klasyfikacji:	Kanały wentylacyjne Flexiver D produkcji Saint-Gobain Cristalleria (Hiszpania). Kanały składają się rękawa aluminiowego (gr. 85 µm) usztywnionego spiralą z drutu stalowego.
Klasyfikacja ogniowa:	Wyroby klasyfikuje się jako **niepalne**
Podstawa klasyfikacji:	UA GS VII.02/1999
Termin ważności:	2006-10-16*
Załączniki:	-
Data:	2004-02-12
Opracowanie:	dr inż. Andrzej Kolbrecki

Kierownik Zakładu Badań Ogniowych
w z Andrzej Kolbrecki
Mirosław Kosiorek

Klasyfikacja może być reprodukowana wyłącznie przez Zleceniodawcę w całości wraz z załącznikami bez komentarzy, skrótów i zmian.
* Jeżeli wcześniej nie zostaną oficjalnie wprowadzone postanowienia Decyzji Komisji Europejskiej z 8 lutego 2000r. i norma EN 13501-1.