INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1

Zakład Badań Ogniowych, ul. Ksawerów 21 02-656 Warszawa, Tel. 848-23-07, Fax 847-23-11

KLASYFIKACJA OGNIOWA

w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez izolacje rur i kanałów
NP-908.1.1/03/AK (zastępuje NP-908.1/03/AK)

Zleceniodawca:	**Firma Handlowa „BH-Res"** **Ul. Zelwerowicza 4** **35-601 Rzeszów**
Nr umowy:	NP-908/P/03/AK
Przedmiot klasyfikacji:	Kanały wentylacyjne Flexiver Clima produkcji Saint-Gobain Cristalleria (Hiszpania). Kanały składają się rękawa wewnętrznego aluminiowego (gr. 85μm) usztywnionego spiralą z drutu stalowego, izolacji z wełny szklanej gr. ok. 25 mm i gęstości ok. 20 kg/m^3 oraz rękawa zewnętrznego aluminiowego wzmocnionego poliestrem i siatką z włókna szklanego (gr. 55 μm).
Klasyfikacja ogniowa:	Wyroby klasyfikuje się jako nierozprzestrzeniające ognia
Podstawa klasyfikacji:	Norma PN-B-02873. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych . Raport z badań nr LP-908.1/11.2-8/03
Termin ważności:	2006-10-16*
Załączniki:	-
Data:	2004-02-12
Opracowanie:	dr inż. Andrzej Kolbrecki

Kierownik Zakładu Badań Ogniowych
wz Andrzej Kolbrecki
Mirosław Kosiorek

Klasyfikacja może być reprodukowana wyłącznie przez Zleceniodawcę w całości wraz z załącznikami bez komentarzy, skrótów i zmian.
* Jeżeli wcześniej nie zostaną oficjalnie wprowadzone postanowienia Decyzji Komisji Europejskiej z 8 lutego 2000r. i norma EN 13501-1.