



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY  
HYGIENIC CERTIFICATE**

**HK/B/1247/01/2015**

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Przewody wentylacyjne POLYAFS i ISOAFS-POLY o średnicach:102, 127, 152, 160, 185, 203, 229, 254, 305, 315, 356, 406, 457, 508 mm**

Zawierający / containing: poliester, stal, wełna szklana, polietylen, inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: rozprowadzania powietrza w nadmuchowych instalacjach grzewczo-klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych, w budynkach użyteczności publicznej, w budynkach przemysłowych w tym branży spożywczej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zastosowanie przewodów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektów, w których są one montowane. Montaż i eksploatacja zgodnie z instrukcją producenta. Kontrola czystości i ciągłości powierzchni wewnętrznej co 12 miesięcy. Uszkodzone lub nie dające się doczyścić przewody wymienić.


**Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu  
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product**

Wytwórca / producer:

A.F.S. BORUSANAYI AS  
06690 Cankaya Ankar  
Kuskundu Sokak No 1, Turcja

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

BH-RES Mędrak i wspólnicy S.J.  
35-205 Rzeszów  
ul. Torowa 3



**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2020-12-18 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2020-12-18 or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 18 grudnia 2015

The date of issue of the certificate: 18th December 2015

Reprodukcja, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska

*Bożena Krogulska*  
dr Bożena Krogulska

prof. T. Podsiady