

Poświadczane tłumaczenie z języka angielskiego

CINTA ALUMINIO CLIMAVER 335

OPIS

Miękka folia aluminiowa 46 μ z klejem akrylowym i przekładką z papieru silikonowanego

ZASTOSOWANIA

- Zamknięcie izolacji sztywnego kanału powietrznego
- Ekran cieplny
- Zastosowania wymagające wykrywania przez sprzęt fotoelektryczny

ZALETY PRODUKTU

- Bardzo miękka i bardzo wygodna
- Łatwo się oddziera
- Taki sam wygląd aluminium jak kanału powietrznego
- Odporność na temperaturę: -20°C do +110°C

W prawym dolnym rogu odcisk pieczętki o treści: EQUYMELT S.L., C/ Valdemorillo, 64, Potig. Ind. VENTORRO DEL CANO, Telf.: 91 632 28 44, 28925 ALCORCON (Madryd)

Druqa strona dokumentu:

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Całkowita grubość	mm	0,08	AFERA 4006
Wytrzymałość na rozciąganie	N/cm	24	AFERA 4004
Wydłużenie przy zerwaniu	%	5	AFERA 4005
Przyczepność do stali	N/cm	5	AFERA 4001
Przyczepność do podłoża	N/cm	5,5	AFERA 4001
Klasyfikacja U.L. • współczynnik rozprzestrzeniania ognia • wskaźnik wytwarzania dymu	—	5 0	U.L. 723

STANDARDOWE WYMIARY

- Długość rolki: 50m
- Szerokość rolki: 50, 75, 100m
- Rdzeń: 76mm z kartonu
- Oznakowanie: Scapa
- Opakowanie: Rolki: luzem z przekładkami



[Handwritten signature]

ZALECENIA

Rolki należy przechowywać w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Produkt należy zabezpieczyć przed kurzem, ciepłem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10°C a +25°C. Z zachowaniem powyższych warunków okres magazynowania taśmy w klimacie umiarkowanym wynosi co najmniej 12 miesięcy.

Powierzchnie powinny być czyste, suche oraz wolne od kurzu, tłuszczu, olejów o innych zanieczyszczeń.

W prawym dolnym rogu odcisk pieczętki o treści: EQUYMELT S.L., C/ Valdemorillo, 64, Potig. Ind. VENTORRO DEL CANO, Telf.: 91 632 28 44, 28925 ALCORCON (Madryd)

Ja, mgr Maria Kawiak, Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego, stwierdzam zgodność niniejszego tłumaczenia z okazanym mi dokumentem w języku angielskim.

Rzeszów, 12 kwietnia 2014 r.

Nr rep. 509/2014



mgr Maria Kawiak
TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
35-309 Rzeszów, ul. Podwisłocze 2/31
tel. 17 865 79 27 kom. 0 601 484 330

